

令和2年12月17日

お客様各位

レジオネラ属菌検出による臨時休館について

令和2年12月8日（火）に女子露天風呂から採取した湯の水質検査の結果、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたことが判明いたしました。

当館といたしましては、直ちに所管の保健所へ報告するとともに、感染源を除去し安全が確認できるまで、臨時休館といたします。

市民の皆様及び御利用の皆様には多大なる御迷惑御心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1 概要

日時：令和2年12月16日（水）午後 検査結果受理

対応：女子露天風呂でのレジオネラ属菌の検出結果を受け、12月17日（木）から臨時休館とします。

2 レジオネラ属菌検出の経緯

浴槽水の水質検査を12月8日（火）に実施し、12月16日（水）に水質検査分析機関から検査結果を受理。12月17日（木）から臨時休館とします。

3 発生原因

現在調査中

4 今後の対応

埼玉県狭山保健所の指示を受け、施設内の清掃及び消毒等の対応を行います。